

Nødprocedure for frikobling af port ved strømudfald (Brown Out)

Vi gør opmærksom på at pladsen i dagligt er videoovervåget og misbrug medfører politianmeldelse

I tilfælde af totalt strømudfald (Brown Out). Kan porten frikobles via denne procedure.

Ved udkørseldporten sidder en hvid kasse mærket "Heras"



Låget løftes af:



Derefter slås håndtaget (se ovenstående billede – rød ring) over på manuel ved at trække det lidt ud og dreje det. Sæt det hvide låg tilbage på kassen igen.

Porten er nu frikoblet og kan trækkes til side. Husk at skubbe porten på plads efter gennemkørsel, så pladsen er lukket igen.